

DICHIARAZIONE PER SCALDACQUA IN POMPA DI
CALORE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0 DM16
FEBBRAIO 2016

La società A2B ACCORRONI E.G., dichiara che gli impianti a pompa di calore sotto riportati, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n°3 dell'allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto termico. Con la presente dichiarazione la società Termal Srl inoltre dichiara e garantisce che i valori di COPDHW dei modelli di pompe di calore sotto riportati, sono stati determinati con prove effettuate in conformità alla UNI EN 16147 con i profili di carico indicati in tabella.

Scaldacqua in pompa di calore	
Modello	COP
White 110	3,01
Green 180	2,91
Green 180-S	2,91
Green 300	2,91
Green 300-S	2,91
Green 300-2S	2,91
Green 400	2,81
Green 400-S	2,61
Green 500-S	2,69

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Il legale rappresentante

Osimo, agosto **2024**

A. Tamura Lorenza